

济南市城乡建设委员会文件

济建发〔2017〕55号

济南市城乡建设委员会 关于近期全市建筑施工质量安全和扬尘治理 检查情况的通报

各县区建委（建设局）、高新区国土规划建设管理局，各有关单位：

为贯彻落实《住房和城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》、《山东省人民政府办公厅关于开展建筑施工安全治理行动的通知》、《山东省住房和城乡建设厅关于印发全省住建系统工程质量安全治理提升三年行动实施方案的通知》和《济南市建设工程扬尘污染治理若干措施》要求，进一步加大安全文明施工和扬尘治理工作力度，结合“扬尘治理百日提升行动”，市

城乡建设委及市（县区）两级工程质量与安全生产监督站对我市在建工程施工质量安全和扬尘污染治理措施落实情况进行了检查。

通过检查发现，绝大部分施工项目能够落实国家、省、市有关安全生产及扬尘污染治理的相关要求，安全生产管理到位，扬尘措施落实较好，工作创新及亮点较明显。**1、安全生产方面：**安装红外对射警示系统、空气检测及立体降尘喷雾联动系统、智能云配电箱、智能触屏展示系统等设备，通过全自动手机 APP 控制，使安全生产工作更加智能、高效。**2、扬尘治理方面：**严格落实建设工程扬尘污染治理“六个百分之百要求”，做到扬尘治理方案到位、在线监测及视频监控到位，并在施工现场明显位置设置扬尘治理公示牌，公开参建各方扬尘治理负责人姓名、举报电话等内容。在此基础上，汉峪金融商务中心 A5-3#楼及附属设施施工总承包项目等结合工作实际，自主研发，在施工道路上安装椰树喷淋系统，通过扬尘检测仪预警值或手机 APP 控制喷淋作业，降尘的同时兼具绿化景观效果。但少数项目存在安全防护不到位、扬尘污染治理措施不落实等问题。对于检查现场存在问题的项目，采取了限期整改、停工、出具责令限期停止违法行为通知书并移送执法机关进行行政处罚等措施。目前，绝大部分工地经整改后能够符合安全生产及扬尘污染治理工作的要求，但有个别工地存在整改不力，推诿扯皮，现场虽经多次整改仍不符合要求的现象。

为进一步推进全市建筑工地施工质量安全管理和扬尘污染治理工作，依据相关规定，现对 6、7 月份质量安全管理和扬尘治理措施落实较好的山东中医药大学第二附属医院综合病房楼项目等

20 个项目的参建单位和属地管理部门，予以全市通报表扬，纳入诚信评价体系。对扬尘治理较差，整改不及时或屡改屡犯的济南唐人中心一期 A-3、A-4、A6 地块房地产开发项目等 7 个项目的参建单位和属地管理部门，予以全市通报批评，责令限期整改，计入不良行为记录，纳入诚信评价体系，并将其违规行为移交相关执法部门进行处罚。

市、县区两级监督机构要按照职责分工，压实责任，对存在问题项目的整改情况进行跟踪检查，有关情况书面报市城乡建设委质量安全管理处。

特此通报。

- 附件：1. 施工质量安全和扬尘治理较好的项目及单位
2. 扬尘治理较差的项目及单位

济南市城乡建设委员会
2017 年 9 月 18 日



附件 1:

施工质量安全和扬尘治理较好项目及单位

序号	项目名称	建设单位	项目负责人	施工单位	项目经理	监理单位	项目总监	属地管理
1	山东中医药大学第二附属医院综合楼项目	山东中医药大学第二附属医院	丛文	中建八局第二建设有限公司	黄中民	山东普华项目管理咨询有限公司	张林伍	历下区泺源街道办事处
2	山东汇金国际金融中心	济南市万融置业有限公司	黑烁	山东省建设建工(集团)有限责任公司	肖衡	山东省建设监理咨询有限公司	孙鬼	槐荫区兴福街道办事处
3	汉峪金融商务中心 A5-3# 楼及附属设施施工总承包项目	济南高新控股集团有限公司	王德源	中国建筑第八工程局有限公司	苏亚武	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	程煜东	高新区舜华路街道办事处
4	山东省印刷物资有限公司综合楼项目	山东省印刷物资有限公司	马涛	中建八局第一建设有限公司	钱坤	山东普华项目管理咨询有限公司	沈烈俊	历下区姚家街道办事处
5	综合科研楼	山东师范大学	张庆	济南一建集团总公司	刘玉会	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	王绪春	长清区崮云湖街道办事处
6	历下金融商务服务中心项目一标段	济南市历下区国有资产运营有限公司	王新垒	山东天齐置业集团股份有限公司	姜明向	山东昌隆建设咨询股份有限公司	郭应强	历下区姚家街道办事处
7	朝能福瑞达新建功能型饮料生产项目	山东朝能福瑞达生物科技有限公司	夏侯路蔚	山东三箭建设工程股份有限公司	王桂岩	山东泰山工程管理有限公司	肖红梅	高新区舜华街道办事处
8	历城区西彩石六村城中村改造项目七标段工程	济南市历城区旅游路片区建设指挥部	李尚征	山东中恒建设集团有限公司	台峻峰	济南市建设监理咨询有限公司	顾成林	历城区彩石镇街道办事处
9	济南市轨道交通 R1 号线试验段土建工程	济南轨道交通集团有限公司	路林海	中国建筑第八工程局有限公司	吴同昌	山东营特建设咨询项目管理有限公司 / 上海市工程建设工程咨询监理有限公司 联合体	刘伟	高新区创新谷街道办事处、长清区崮云湖街道办事处

序号	项目名称	建设单位	项目负责人	施工单位	项目经理	监理单位	项目总监	属地管理
10	丁家村城中村改造村民安置用房项目三标段	济南市历下区城市建设发展有限公司	董国良	中建八局第一建设有限公司	陈长华	山东昌隆建设股份有限公司	刘刚	历下区姚家街道办事处
11	山东中医药大学	山东中医药大学	岳宝强	山东省建设建工(集团)有限责任公司	关勇	山东建院工程管理有限公司	张凤	长清崮云湖街道办事处
12	奥体金融中心BC楼房地产开发项目	济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司	刘锋锐	济南四建(集团)有限责任公司	郭志平	山东三强建设咨询有限公司	王涛	历下区龙洞办事处
13	济南市吴家堡片区城中村改造安置房一期项目	济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处、济南滨河新区投资建设集团有限公司	吕晨	中国建筑第八工程局有限公司	张震	山东泰山工程管理有限公司, 山东天宇工程技术有限公司	吴昌豪 李志艳	槐荫区吴家堡街道办事处
14	四建美林雅苑	济南四建集团房地产开发有限公司	周文昌	济南四建(集团)有限责任公司	张辉	山东高新工程设计有限公司	宿文鹏	历下区千佛山街道办事处
15	海晏门片区房地产开发项目	济南恒伟置业有限公司	唐寿峰	江苏南通二建集团有限公司	随大庆	山东昌隆建设股份有限公司	张继平	历下区东关街道办事处
16	黄岗公交立体停车场	济南市公交总公司	李茂胜	山东三箭建设工程股份有限公司	王涓	山东泰山工程管理有限公司	江小平	天桥区堤口路街道办事处
17	山东省交通医院南院区医疗综合楼	山东省交通医院	田学明	中国建筑第八工程局有限公司	焦鹏	济南市建设监理有限公司	陈冠印	天桥区无影山街道办事处
18	济南综合保税区章锦片区五村整合安置项目一期一标段	济南综合保税区发展中心	李桂虎	山东省建设建工(集团)有限责任公司	王运川	山东众成建设管理有限公司	卢红亮	高新区舜华路办事处
19	西客站安置一区10-1地块	山东中建西城益昕置业有限公司	陈庆忠	中建八局第二建设有限公司	王堃	山东省建设监理咨询有限公司	杨尚义	槐荫区兴福街道办事处
20	浆水泉片区E地块房地产开发项目(黄金山水郡七期)	山东海信绿苑房地产开发有限公司	栾文波	山东天齐置业集团有限公司	孙旭东	山东省工程监理咨询有限公司	李腾	历下区姚家办事处

附件 2:

扬尘治理较差的项目及单位

序号	项目名称	建设单位	项目负责人	施工单位	项目经理	监理单位	项目总监	属地管理	存在问题
1	济南唐人中心一期 A-3、A-4、A6 地块 房地产开发项目	济南立天唐人置业有限公司	张广民、王兆栋	中国建筑第二工程局有限公司	顾彪、朱家林	山东建院工程监理咨询有限公司	翟瑞云	市中区十六里河办事处	1. 硬化路面保洁不到位; 2. 现场垃圾死角过多; 3. 建筑垃圾未覆盖; 4. 裸露土大面积未覆盖; 5. 密目网不达标; 洗车平台未使用; 6. 扬尘在线及视频监控未联网; 7. A-6 地块现场甲方负责人未到场, 监理不在现场。
2	转山项目 B-3 地块 (南区) 项目 (后期配套施工)	山东中投建邦置业有限公司	苗发超					历下区龙洞办事处	1. 建设单位分包的市政、园林作业扬尘防治不到位; 2. 大部分裸露土方未采用防尘网覆盖, 防尘网网眼较大。
3	山东劳动职业技术学院新校区综合实验楼 A、B 段	山东劳动职业技术学院	刘登科	中建八局第四建设有限公司	陈玉宏	济南中建建筑设计院有限公司	陶金国	长清区固云湖街道办事处	1. 主楼周边大量杂物、建筑垃圾未清理; 2. 部分施工道路未及时硬化; 3. 大面积裸露土未覆盖; 4. 道路浮土较多, 扬尘污染重。

序号	项目名称	建设单位	项目负责人	施工单位	项目经理	监理单位	项目总监	属地管理	存在问题
4	市南区南北康片区103省道西侧小学AX-3地块建设项目	济南市市中区教育局	巩芹贤	中建三局集团有限公司	费永坤	山东省建设监理咨询有限公司	张艳	市辖区十六里河办事处	1. 施工现场裸露地面未采取严密遮盖等降尘措施; 2. 施工现场硬化道路未及时进行清扫, 路面扬尘严重。
5	银丰唐郡8#地块建设项目	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	许城	中建三局集团有限公司	张文领	济南中建建筑设计院有限公司	刘来刚	历城区唐冶街道办事处	1. 现场局部道路和场地未硬化到位; 2. 建筑垃圾未及时清理外运; 3. 现场材料堆放混乱。
6	中建长清湖小区B3地块二期项目(后期配套施工)	济南中建信和置业有限公司	曾波	山东省机械施工有限公司、湖南中建信和园林景观有限公司、山东汇富建设集团有限公司、济南济华燃气有限公司、济南长清供水工程安装有限公司	张恒军、龙瑾、周本庭、韩纪猛、王飞			高新区创新街道办事处	室外园林、供水、燃气等作业大面积裸土未覆盖, 未设降尘设施, 扬尘污染重。
7	黄台社区城中村改造居民生活保障用房项目二期C区	济南市天桥区北园街道办事处居民委员会	李凯					天桥区北园街道办事处	1. 未设置扬尘治理公示牌; 2. 围挡局部损坏; 3. 施工道路硬化不全, 保洁不到位; 4. 局部裸土覆盖不全, 密目网不达标; 5. 无扬尘在线监测设备, 扬尘在线和视频监控均未与建委联网; 6. 现场物料堆放杂乱; 7. 工地周边保洁不到位。